

Ai Comuni di:

**San Donato di Ninea**  
tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

**Altomonte**  
comune.altomonte@anutel.it

**S. Sosti**  
protocollo.sansosti@asmepec.it

**Mottafollone**  
comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

**S. Agata D'esaro**  
ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

**Malvito**  
protocollo.malvito@asmepec.it

**S.Caterina Albanese**  
ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

**Roggiano Gravina**  
lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

**Tarsia**  
protocollo.tarsia@asmepec.it

**San Marco Argentano**  
ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

**Cervicati**  
tecnico.cervicati@asmepec.it

**Torano Castello**  
llpp.toranocastello@pec.it

**Bisignano**  
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

**Montalto Uffugo**  
segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

**Lattarico**  
urbanistica.lattarico@asmepec.it

**Mongrassano**  
sindaco.mongrassano@asmepec.it

**Cerzeto**  
comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

**S. Martino Di Finita**  
protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

**Rota Greca**  
ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

**S. Benedetto Ullano**  
utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

**Università della Calabria**  
amministrazione@pec.unical.it

**Cosenza**  
comunedicosenza@superpec.eu

**Mendicino**  
comunemendicino@mailcertificata.biz  
llpp@comune.mendicino.cs.it

**Carolei**  
protocollo.carolei@asmepec.it,  
tecnico.carolei@asmepec.it

**p.c. Ill.mo Prefetto di Cosenza**  
protocollo.prefcs@pec.interno.it

*Cosenza li, 20.01.2026*

**OGGETTO:** Riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di alimentazione impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, nelle prime ore di questa mattina, martedì 20 gennaio 2026 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'impianto di sollevamento Nascejume nel Comune di San Donato di Ninea.

E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto, con conseguente riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stata segnalata la disalimentazione al numero verde di E- Distribuzione, è stato rilevato un guasto su loro cabina MT- BT, le squadre di manutenzione intervenute, hanno riparato il guasto, ultimato questa mattina alle ore 09:00.

Al momento, il nostro impianto di sollevamento Nascejume risulta in marcia a pieno regime, si prevede di ripristinare le ordinarie forniture idropotabile alle utenze servite nel più breve tempo, lo schema idraulico Capodacqua non è stato interessato dal disservizio, pertanto, sono state garantite le ordinarie forniture idropotabili.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza  
Angelo Vespasiano

c.c. Direttore Operativo: Ing Giuseppe Sorrentino;  
c.c. Respondabile del Distretto di Cosenza: Ing. Paolo Mainieri;  
c.c. Responsabile Reti di Distribuzioni di Cosenza: P.A. Luciano Pirillo.