

Ai Comuni di:

**San Donato di Ninea**

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

**Altomonte**

comune.altomonte@anutel.it

**S. Sosti**

protocollo.sansosti@asmepec.it

**Motta follone**

comunemotta follone.uff protocollo@postecert.it

**S. Agata D'esaro**

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

**Malvito**

protocollo.malvito@asmepec.it

**S.Caterina Albanese**

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

**Roggiano Gravina**

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

**Tarsia**

protocollo.tarsia@asmepec.it

**San Marco Argentano**

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

**Cervicati**

tecnico.cervicati@asmepec.it

**Torano Castello**

llpp.toranocastello@pec.it

**Bisignano**

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

**Montalto Uffugo**

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

**Lattarico**

urbanistica.lattarico@asmepec.it

**Mongrassano**

sindaco.mongrassano@asmepec.it

**Cerzeto**

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

**S. Martino Di Finita**

protocollo.sanmartinodifinita@asmepec.it

**Rota Greca**  
ufficiotecnicorotagreca@asmepec.it

**S. Benedetto Ullano**  
utc.sanbenedettoullano@asmepec.it

**Università della Calabria**  
amministrazione@pec.unical.it

**Cosenza**  
comunedicosenza@superpec.eu

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**  
protocollo.prefcs@pec.interno.it

*Cosenza li, 21.01.2026*

**OGGETTO:** Riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di alimentazione impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, alle ore 23:10 di ieri sera, martedì 20 Gennaio 2026 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'impianto di sollevamento Nascejume nel Comune di San Donato di Ninea.


E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto, con conseguente interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stata segnalata la disalimentazione al numero verde.

Sul posto questa mattina mercoledì 21 gennaio 2026 sono ancora presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto, a conclusione dei lavori di competenza Enel, il nostro impianto è predisposto al riavvio, con graduale ripristino dell'erogazione idropotabile.

Lo schema idraulico Capodacqua non risulta interessato dal disservizio, pertanto, restano garantite le ordinarie forniture idropotabili.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza  
Angelo Vespasiano



c.c. Direttore Operativo: Ing Giuseppe Sorrentino;  
c.c. Respondabile del Distretto di Cosenza: Ing. Paolo Mainieri;  
c.c. Responsabile Reti di Distribuzioni di Cosenza: P.A. Luciano Pirillo.