

Ai Comuni di:

San Donato di Ninea

tecnico.sandonatodininea@asmepec.it

Altomonte

comune.altomonte@anutel.it

S. Sosti

protocollo.sansosti@asmepec.it

Mottafollone

comunemottafollone.uffprotocollo@postecert.it

S. Agata D'esaro

ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it

Malvito

protocollo.malvito@asmepec.it

S.Caterina Albanese

ufficiotecnico.scaterinaa@asmepec.it

Roggiano Gravina

lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it

Tarsia

protocollo.tarsia@asmepec.it

San Marco Argentano

ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Cervicati

tecnico.cervicati@asmepec.it

Torano Castello

llpp.toranocastello@pec.it

Bisignano

comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Montalto Uffugo

segreteria.montaltouffugo@certificatamail.it

Lattarico

urbanistica.lattarico@asmepec.it

Mongrassano

sindaco.mongrassano@asmepec.it

Cerzeto

comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it

E

COMUNE DI MALVITO

Protocollo N. 0003479/2025 del 15/09/2025

Rende

protocollo.rende@pec.it
gabsindacorende@libero.it

Castrolibero

retitecnologiche.castrolibero@asmepec.it

Cosenza

comunedicosenza@superpec.eu

Mendicino

comunemendicino@mailcertificata.biz
llpp@comune.mendicino.cs.it

Carolei

protocollo.carolei@asmepec.it,
tecnico.carolei@asmepec.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 15.09.2025 Prot. n. 373

OGGETTO: Interruzione o riduzione fornitura idropotabile acquedotto ABATEMARCO per disalimentazione linea elettrica di alimentazione impianto di sollevamento Nascejume.

Si informano gli Enti in indirizzo che, questa mattina Lunedì 15 Settembre 2025 questa Società è stata allertata dal sistema di telecontrollo per il fermo dell'apparecchiatura elettromeccanica dell'impianto di sollevamento Nascejume nel Comune di San Donato di Ninea.

E' stato riscontrato la disalimentazione delle linea elettrica di E- Distribuzione che alimenta il nostro impianto, con conseguente interruzione o riduzione dell'erogazione idropotabile alle utenze servite, pertanto, è stata segnalata la disalimentazione al numero verde di E- Distribuzione.

Allo stato, risulta presente un guasto su cabina MT – BT di loro gestione, attualmente sono presenti le squadre di manutenzione per la riparazione del guasto, a conclusione dei lavori di competenza Enel, l'apparecchiatura elettromeccanica installata al nostro impianto è predisposto al riavvio, con graduale ripristino dell'erogazione idropotabile.

Tale disservizio, potrebbe generare anche il fermo dell'apparecchiatura elettromeccanica installata all'impianto di sollevamento Caronte di Carolei con conseguente interruzione dell'erogazione idropotabile alle seguenti utenze:

- Rosario a servizio del Comune di Mendicino;
- Vadue a servizio del Comune di Carolei.

Distinti Saluti

Il Responsabile Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano

